

JIS 認証登録詳細

認証番号	JC0318001	
認証年月日	平成30年10月1日	
認証取得者の名称及び住所	昭和電線ケーブルシステム株式会社 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 キューブ川崎	
認証に係る工場又は事業所の名称及び住所	昭和電線ケーブルシステム株式会社 古河工場 茨城県古河市丘里13番地2	
日本工業規格の番号	JIS C 3307	
日本工業規格の種類	(なし) 無し	
鉱工業品又はその加工技術の名称	600Vビニル絶縁電線(IV)	
認証の区分	600Vビニル絶縁電線(IV)	
表示事項	1) 製品の表示 ① 認証マーク ② JISの種類又は記号 ③ 電線総合技術センターの略号 ④ 認証番号 2) 包装の表示 ① 認証マーク ② JIS番号 ③ JISの種類又は記号 ④ 電線総合技術センターの略号 ⑤ 認証番号	
表示事項の表示方法	1) 製品毎に連続印刷及び一包装毎に荷札に印刷 2) 認証マークは単色とし、製品には、直径0.5mm以上、包装には直径10mm以上の大きさで表示する。 但し、製品は、単線1.2mm以下、より線0.9mm ² のものについてはJISの文字	
付記事項	1) 日本工業規格に規定されている事項 2) 認証取得者(製造業者)の名称又は略号 3) 製造年	
付記事項の表示方法	製品毎に連続印刷及び一包装毎に荷札に印刷	
現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品の認証に係る事項	個数又は量	-
	識別番号又は記号及びその表示方法	-
認証に係る法の準拠条項	工業標準化法 第19条第1項	